

Klimatyzacja monitoring stężenia CO₂ - MDD-256/T, DD

Konfiguracja systemu detekcji:

- moduł sterujący MDD-256/T,
- moduł wizualizacyjny MDD-L32/T,
- konwerter sygnałów cyfrowych MDD-CV/T,
- zasilacz PU-150-24/T,
- detektory DD-P8R,
- sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32,
- puszki instalacyjne CB-3.

UWAGA: Oznaczenia przewodów zgodnie z wytycznymi zawartymi w Biuletynie Informacyjnym:
<https://www.gazex.com/pl/projektowanie/dane-do-projektowania>.

Przewód magistralowy:

- R3: kabel YTKSY ekw 3x2x0,8 (do 22 detektorów z sensorem półprzewodnikowym lub katalitycznym, lub do 18 detektorów z sensorem IR),
- R4: kabel YTKSY ekw 4x2x0,8 (do 28 detektorów z sensorem półprzewodnikowym lub katalitycznym, lub do 22 detektorów z sensorem IR).

