

Chłodnictwo, dwutlenek węgla - WG/Fx

- Konfiguracja systemu detekcji:
- detektory WG-8R8.Fx (temperatura pracy: 0°C do 50°C),
 - tablice ostrzegawcze TP-4/H8 oraz TP-4/H9,
 - sygnalizatory optyczno-akustyczne SL-32,
 - puszka zaciskowa Pz (spoza oferty Gazex).

