

Bazy paliw - MDP-8.A24/M, DEX/P, PS-5/24

Konfiguracja systemu detekcji:

- moduł alarmowy MDP-8.A24/M z koncentratorem okablowania K-8P,,
- detektory pomiarowe DEX-P3K/N (oktan),
- zasilacz buforowy PS-5/24 wraz z akumulatorami AKU-17,
- sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32,
- rozłącznik instalacyjny SW-20,
- opcjonalnie: moduł GSM-M8 (powiadamianie o alarmach),
obudowa bryzgoszczelna AP-1 (zabezpieczenie detektorów przed opadami, bryzgami wody oraz uszkodzeniem mechanicznym).

R5: Przewód LgY 1x4 - uziemienie dla detektorów pracujących w strefie zagrożonej wybuchem gazów.

