



**Uwagi:**

1. Moduł alarmowy MD-X.ZA/2 stosowany w przypadku gdy:
  - długość przewodu łączącego moduł alarmowy MD z zaworem MAG-3 przekracza 44 m lub
  - system detekcji współpracuje z wieloma zaworami MAG-3.
2. Dostępne średnice zaworów MAG-3: DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100.
3. Maksymalna ilość detektorów - 4.
4. Można stosować przewody innych producentów, będące odpowiednikami ww.
5. Schemat połączeń elektrycznych dostępny w biuletynie *Info-gazex P...* na stronie [www.gazex.pl](http://www.gazex.pl).