



Uwagi:

1. Możliwość współpracy modułu alarmowego MD-4 z detektorami typu DG/F lub DG.EN.
2. Maksymalna ilość detektorów - 4.
3. Można stosować przewody innych producentów, będące odpowiednikami ww.
4. Schemat połączeń elektrycznych dostępny w biuletynie *INFO-gazex P...* na stronie www.gazex.pl.