



**Uwagi:**

1. Możliwość współpracy modułu alarmowego MDP-1.A/T z detektorami typu DG/P lub DEX/A.
2. Montaż modułu MDP-1.A/T i zasilacza PU-15-12/T na szynie TS 35.
3. Można stosować przewody innych producentów, będące odpowiednikami ww.
4. Schemat połączeń elektrycznych dostępny w biuletynie *INFO-gazex P...* na stronie [www.gazex.pl](http://www.gazex.pl).