

Kriokomory - WG/Fx

Konfiguracja systemu detekcji:

- detektory tlenu WG-9E5.Fx (spadek zawartości tlenu w otaczającym powietrzu 19/18 % obj.),
- opcjonalnie: sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32,
- opcjonalnie: tablica informacyjna TP-4.s/H0 z napisem niestandardowym, dostosowanym do charakteru użytkowanego pomieszczenia i/lub zagrożenia.

