

Magazyny gazów - MDD-256/T, DEX/P, MDD-1x/T, DG/P

Konfiguracja systemu detekcji:

- moduł sterujący MDD-256/T,
- moduł wizualizacyjny MDD-L32/T,
- konwerter sygnałów cyfrowych MDD-CV/T,
- detektory pomiarowe serii DEX/P do monitorowania stężenia gazów wybuchowych,
- moduły przyłączeniowe MDD-1x/T,
- detektory pomiarowe serii DG-P/M do monitorowania stężenia gazów toksycznych i tlenu,
- zasilacz buforowy PS-5/24 wraz z kompletem akumulatorów AKU-17,
- rozłącznik instalacyjny SW-20,
- sygnalizatory optyczno-akustyczne SL-32.

UWAGA: Oznaczenia przewodów zgodnie z wytycznymi zawartymi w Biuletynie Informacyjnym:
<https://www.gazex.com/pl/projektowanie/dane-do-projektowania>.

Przewód magistralowy:

- R3: kabel YTKSY ekw 3x2x0,8 (do 18 detektorów z sensorem półprzewodnikowym lub katalitycznym, lub do 14 detektorów z sensorem IR),
- R4: kabel YTKSY ekw 4x2x0,8 (do 24 detektorów z sensorem półprzewodnikowym lub katalitycznym, lub do 18 detektorów z sensorem IR).

