

Chłodnictwo, dwutlenek węgla - WG.EGx

Konfiguracja systemu detekcji:

- detektory WG-8R8.EGx (temperatura pracy: -25°C do 50°C),
- tablice ostrzegawcze TP-4/H8 oraz TP-4/H9,
- sygnalizatory optyczno-akustyczne SL-32,
- puszka zaciskowa Pz (spoza oferty Gazex).

