

MDD-256/T, DG/M, DEX/P, DEX/F, MDD-1

Oznaczenia przewodów zgodnie z wytycznymi zawartymi w *Biuletynie Informacyjnym*:
<https://www.gazex.com/pl/projektowanie/dane-do-projektowania>.

Przewód magistralowy:

- R3: kabel YTKSY ekw 3x2x0,8 (do 22 detektorów z sensorem półprzewodnikowym lub katalitycznym, lub do 18 detektorów z sensorem IR),
- R4: kabel YTKSY ekw 4x2x0,8 (do 28 detektorów z sensorem półprzewodnikowym lub katalitycznym, lub do 22 detektorów z sensorem IR).

