# Hale ogrzewane promiennikami gazowymi - MDD-256/T, PS-5/24, MAG-3

Konfiguracja systemu detekcji:
- moduł sterujący MDD-256/T,
- moduł wizualizacyjny MDD-L32/T,
- konwerter sygnałów cyfrowych MDD-CV/T,
- detektory DG-14/M (metan) lub DG-15/M (propan-butan),
- detektor DEX-14/N wraz z modułem MDD-1,
- zawory MAG-3,
- moduł sterowania zaworem MDD-ZW,
- sygnalizatory optyczno-akustyczne SL-32,
- zasilacz buforowy PS-5/24 wraz z kompletem akumulatorów AKU-7,
- rozłącznik instalacyjny SW-20.

UWAGA: Oznaczenia przewodów zgodnie z wytycznymi zawartymi w *Biuletynie Informacyjnym*: https://www.gazex.com/pl/projektowanie/dane-do-projektowania.

Przewód magistralowy:
- R3: kabel YTKSY ekw 3x2x0,8 (do 22 detektorów z sensorem półprzewodnikowym lub katalitycznym, lub do 18 detektorów z sensorem IR),
- R4: kabel YTKSY ekw 4x2x0,8 (do 28 detektorów z sensorem półprzewodnikowym lub katalitycznym, lub do 22 detektorów z sensorem IR).

