Schrony S-1÷S-3, miejsca ukrycia U-1÷U-3 - MDD-256/T, DG/ML

Konfiguracja systemu detekcji:
- moduł sterujący MDD-256/T,
- konwerter sygnałów cyfrowych MDD-CV/T,
- detektory uniwersalne pomiarowe lub progowe DG-8R8/ML z wyświetlaczem do monitorowania stężenia dwutlenku węgla,
- detektory uniwersalne pomiarowe lub progowe DG-2E/ML z wyświetlaczem do monitorowania stężenia tlenku węgla,
- detektory uniwersalne pomiarowe lub progowe DG-9E5/ML z wyświetlaczem do monitorowania stężenia tlenu,
- zasilacz PU-150-24/T,
- opcjonalnie: tablica informacyjna TP-4.A/H0 z napisem niestandardowym, dostosowanym do charakteru użytkowanego pomieszczenia i/lub zagrożenia,
- opcjonalnie: moduł wyjść alarmowych MDD-S2 do podłączenia tablicy ostrzegawczej TP-4.A/H0,
- opcjonalnie: osłona rurowa AR-1d chroniąca detektory serii DG/ML przed uszkodzeniami mechanicznymi.

UWAGA: Oznaczenia przewodów zgodnie z wytycznymi zawartymi w Biuletynie Informacyjnym: https://www.gazex.com/pl/projektowanie/dane-do-projektowania.

Przewód magistralowy R3: kabel YTKSY ekw 3x2x0,8.

