

# Browary, rozlewnie napojów gazowanych - MDD-256/T

Konfiguracja systemu detekcji:

- moduł sterujący MDD-256/T,
- moduł wizualizacyjny MDD-L32/T,
- konwerter sygnałów cyfrowych MDD-CV/T,
- detektory DG-8R8/M,
- tablice ostrzegawcze TP-4.A/H8 oraz TP-4.A/H9,
- sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32,
- moduł wyjść alarmowych MDD-S2,
- zasilacze PU-150-24/T,
- puszka zaciskowa Pz (spoza oferty Gazex).

UWAGA: Oznaczenia przewodów zgodnie z wytycznymi zawartymi w Biuletynie Informacyjnym:  
<https://www.gazex.com/pl/projektowanie/dane-do-projektowania>.

Przewód magistralowy:

- R3: kabel YTKSY ekw 3x2x0,8 (do 22 detektorów z sensorem półprzewodnikowym lub katalitycznym, lub do 18 detektorów z sensorem IR),
- R4: kabel YTKSY ekw 4x2x0,8 (do 28 detektorów z sensorem półprzewodnikowym lub katalitycznym, lub do 22 detektorów z sensorem IR).

