MDD-256/T, PS-5/24, DG/M, DEX/F, MAG-3 v.2

Oznaczenia przewodów zgodnie z wytycznymi zawartymi w *Biuletynie Informacyjnym*:
https://www.gazex.com/pl/projektowanie/dane-do-projektowania.

Przewód magistralowy:
- R3: kabel YTKSY ekw 3x2x0,8 (do 22 detektorów z sensorem półprzewodnikowym lub katalitycznym, lub do 18 detektorów z sensorem IR),
- R4: kabel YTKSY ekw 4x2x0,8 (do 28 detektorów z sensorem półprzewodnikowym lub katalitycznym, lub do 22 detektorów z sensorem IR).

