

Zakłady opieki zdrowotnej (tlen) - WG/Fx

Konfiguracja systemu detekcji:

- detektory tlenu WG-9E5.Fx (kalibracja niestandardowa 22,5/23,5/25 % obj. - wzrost stężenia tlenu w otaczającym powietrzu),
- opcjonalnie: sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32,
- opcjonalnie: tablica informacyjna TP-4.s/H0 z napisem niestandardowym, dostosowanym do charakteru użytkowanego pomieszczenia i/lub zagrożenia.

